



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г.Ижевск, ул.Коммунаров, 323, тел. 60-66-57
E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«26» сентября 2019г.

Предписание № 02/102/1/1-12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 287» (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад № 287»), заведующему МАДОУ «Детский сад №
287» Ардашевой Е.С.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 02/102 от «30» августа 2019 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем
Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «05» сентября 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «26» сентября 2019
г. проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты МАДОУ «Детский сад № 287»
(юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 291 осуществляющего
свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 291

Лицо(а), проводившие проверку:

государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Малых Денис Александрович

совместно с: заведующим МАДОУ «Детский сад № 287» Ардашевой Е.С.,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожар- ной безопасности с указанием меро- приятия по его устранению и кон- кретного места выявленного наруше- ния	Пункт (абзац пунк- та) и наименование нормативного пра- вового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по по- жарной безопасно- сти, требования которого (-ых) на- рушены	Срок уст- ранения наруше- ния требо- вания по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1/1/1	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом- графиком, составляемым с учетом техниче-	п.15 ст.12 Федераль- ного закона РФ от 4.05.11 № 99-ФЗ; п.п.	01.07.2020г.	

	ской документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (систем противодымной защиты).	61, 63 Правил противопожарного режима в РФ		
1/1/2	Договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем противодымной защиты, со специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, не заключен (документ не представлен).	п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2020г.	
1/1/3	Журнал проверки и характеристики технического состояния задвижки с электроприводом, установленной на обводной линии водомерного устройства и пожарных насосов-повысителей (не реже один раз в месяц) не ведется.	п. 59 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2020г.	
1/1/4	На объекте применены строительные материалы, не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности отделки помещений (игровая часть) пола (линолеум) всех групп детского сада.	п. 4 ст. 145 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008	01.07.2020г.	
1/1/5	Не проводится проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах.	п. 49 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2020г.	
1/1/6	Не выполнен защитный слой кровли по горизонтали шириной не менее 4 м со стороны оконных проемов, ориентированных на пристроенную часть коридор бассейна, или не установлены противопожарные окна 2-го типа (с пределом огнестойкости Е 30) в оконных проемах наружной противопожарной стены, при примыкании участка кровли с горючим покрытием.	ст.151 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008, п.п.5.14*, 7.15 СНиП 21-01-97*, п.3.9 СНиП II-2-80; п. 5.4.14 СП 2.13130.2012	01.07.2020г.	
1/1/7	Дверь эвакуационного выхода из помещений групп 1-го этажа) Полянка, Зайка, Солнышко, Ладушки, Колобок, Ромашка) непосредственно наружу открываются не по направлению эвакуации.	п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.2.6 СП 1.13130.2009	01.07.2020г.	
1/1/8	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения уличного склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов не расположены.	п. 349 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2020г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору **Малых Д.А.**
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Иванова Е.С. Заведующий
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26 09 2019 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99