



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ИЖЕВСКА
ИЖЕВСК ГОРОДЛЭН
ОКТЯБРЬСКОЙ ЁРОСЫСЬТЗ
ПРОКУРАТУРА

ул. К. Маркса, 393, г. Ижевск, 426000

Заведующему МАДОУ «Детский сад
№ 287»

Ардашевой Е.С.

ул. Пушкинская, д. 291, г.Ижевск, УР,
426000

287buh@mail.ru;
panterpink@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

08.05.2022 № 49-2022

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Октябрьского района г.Ижевска проведена проверка исполнения МАДОУ «Детский сад № 287» требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту – Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона № 35-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования). Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.



Установлено, что здание МАДОУ «Детский сад № 287» согласно паспорту безопасности относится к 3 категории опасности. Вместе с тем, охрана и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий не обеспечена в достаточной мере.

Так, в ходе обследования МАДОУ «Детский сад № 287», с участием специалиста ООВиЭИТСОиБ Ижевского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике», выявлены следующие нарушения в сфере антитеррористической защищенности данного объекта:

- система видеонаблюдения не обеспечивает непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца (пункт 30 Требований).

Кроме того, в ходе обследования здания МАДОУ «Детский сад № 287», с участием сотрудников ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по УР, выявлены следующие нарушения законодательства в сфере соблюдения правил пожарной безопасности:

- прибор системы противопожарной защиты установлен в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, обеспечение отдельной передачи извещателей о пожаре в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не предусмотрено (ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 5.12, п.5.13 СП 484.1311500.2020);

- допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (линии связи, извещатели, оповещатели) (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021, п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021);

- отделка (покрытие) полов спортивного зала в здании детского сада выполнена из горючих материалов (ламинат) вместо материалов класса пожарной опасности КМ 2 (ч.7 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ);

- отделка (покрытие) полов в здании детского сада выполнена материалами (линолеум), не имеющими сведений (сертификатов) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (группа Радуга – спальня, группа Теремок – спальня, группа Ладушки – игровая, изостудия, медицинский кабинет) (ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

- проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующих протоколов испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовано (п. 17 Правил);

- проведение проверки работоспособности огне задерживающих устройств в воздуховодах в соответствии с технической документацией изготовителя, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовано (п. 42 Правил);

- защитный негорючий слой кровли шириной 4 м со стороны оконных проемов здания не установлен, противопожарное заполнение в оконных проемах наружной противопожарной стены в зоне примыкания участка кровли с горючим покрытием отсутствует (кровля бассейна) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.4.13, 5.4.14 СП 2.13130.2012, п. 2.1 СНИП II-26-76);

- двери эвакуационных выходов на 1 этаже из помещений групп Полянка, Солнышко, Колобок, Ромашка непосредственно наружу открываются не по направлению эвакуации (п.п. 23, 27 Правил, п. 4.2.22 СП 1.131.2020);

- уровень звука сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях детского сада не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивается (фактически уровень звука: спальная группы Полянка – 41 дБА, спальная группы Колокольчик – 40 дБА, спальная группы Солнышко – 45 дБА, спальная группы Теремок – 37 дБА, спальная группы Радуга – 42 дБА, спальная группы Чиполлино - 42 дБА, спальная группы Рыбка – 34 дБА, спальная группы Буратино 40 дБА, спальная группы Ладушки – 36 дБА, спальная группы Колобок – 47 дБА, спальная группы Ромашка – 37 дБА, вместо 55 дБА) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 3.15 НПБ 104-03).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и иные должностные лица в пределах их компетенции подлежат ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности.

Неисполнение вышеназванных требований законодательства о пожарной безопасности влечет значительное снижение противопожарной защищенности зданий и помещений с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних, может повлечь значительное увеличение

количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем соблюдении принципов противодействия терроризму, установленных ст. 2 ФЗ «О противодействии терроризму», в частности, принципов законности, системности и комплексного использования мер противодействия терроризму, приоритета мер предупреждения терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение требований противопожарного и антитеррористического законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Октябрьского района г.Ижевска, принять меры к устранению выявленных нарушений противопожарного и антитеррористического законодательства, их причин и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

3. Заблаговременно в письменном виде сообщить в прокуратуру района о дате, месте и времени рассмотрения настоящего представления.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Октябрьского района г.Ижевска в предусмотренный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции



Н.В. Пушин